

**ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"**

РФ, 249845 Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный Завод, стр. инв. №14/1635, лит. стр. 1, комната 17

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № Т 4-8**  
Топливо технологическое тип С

Нормативный документ	СТО 52899777-007-2015
Дата отбора пробы	19 апреля 2017 г.
Дата испытания	19 апреля 2017 г.

Дата отбора пробы: 19.04.2017, Место отбора пробы: РВС 706  
Производитель: ОАО "Первый завод"

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по СТО 52899777-007-2015	Результат испытания
1	Вязкость кинематическая при 20 °С, не более, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	6,0	4,2665
2	Массовая доля серы, не более, %	ГОСТ 51947	1,0	0,5630
3	Температура застывания, в период с 01.04. по 01.09.	ГОСТ 20287	-5	минус 12
4	Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже, °С	ГОСТ 6356	30	65
5	Зольность, не более, %	ГОСТ 1461	0,02	0,017
6	Коксуемость 10%-ного остатка, не более, %	ГОСТ 19932	0,35	0,0230
7	Содержание воды, не более, %	ГОСТ 2477	0,03	0,00
8	Содержание механических примесей	СТО 52899777-007-2015	Отсутствие	Отсутствие
9	Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	-	832,0
10	Цвет	СТО 52899777-007-2015	От светло-желтого до черного	Светло-желтая прозрачная жидкость

Место проведения испытаний	Лаборатория качества ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"
Сертификаты и декларации соответствия	№ РОСС RU.AG51.H04993. Срок действия с 29.11.2015. по 28.11.2018. №2041017

Дата проведения испытаний 19.04.2017

Паспорт выдал Гришкина Е.И.



*Handwritten signature of E.I. Grishkina*

